

# Leistungserklärung

gemäß Verordnung EU 305/2011




Nr.: CPR-22/ARCO/0922

Name des Produkts, des Typs oder der Serie	ARCO F1, ARCO F2, ARCO F3
Verwendungszweck	Raumheizung in Gebäuden
Hersteller	HAJDUK Agnieszka i Dariusz Nasińscy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Kasprzaka 6F, 66-400 Gorzów Wlkp. (Polen) tel. +48 95 722 54 59, <a href="http://www.hajduk.eu">www.hajduk.eu</a>
System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: (AVCP)	System 3
Notifizierte Stelle	Institut für Energietechnik. Forschungsinstitut (NB 1452)
Prüfbericht Nr.	CUE.4032.063.1.2022.LG050
Harmonisierte Norm	EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007, (EU) 2015/1185
<b>Erklärte Leistung</b>	
Wesentliches Merkmal	Leistung
Brandsicherheit Brandverhalten Abstand zu brennbaren Bauteilen Brandgefahr durch Herausfallen von Glut	A1 Vorne: 120 cm, Hinten 40 cm, Seite: 30 cm, Boden: 0 cm erfüllt
Emission von Verbrennungsprodukten (bei 13% O <sub>2</sub> )	CO: <1250 mg/m <sup>3</sup> OGC: <120 mg/m <sup>3</sup> NOx: <200 mg/m <sup>3</sup> PM: <40 mg/m <sup>3</sup>
Oberflächentemperatur	erfüllt
Elektrische Sicherheit	NPD
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	erfüllt
Reinigbarkeit	erfüllt
Mechanische Festigkeit (zur Installation von Abgasabzug)	erfüllt
Max. Betriebsdruck	NPD
Abgastemperatur	280 °C
Nennwärmeleistung Wasserwärmeleistung Raumwärmeleistung	7 kW - kW - kW
Wirkungsgrad	78%
Bauart 1	Mehrfachbelegung möglich
Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.	

Gorzów Wielkopolski 26.09.2022 r.

.....  
Ort und Datum

  
Paweł Szyczak  
.....  
DIREKTOR ZARZĄDZAJĄCY.....  
Firmenstempel und Unterschrift